



# CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 7285  
(citare nella risposta)

08 AGO. 2007

00187 Roma.....  
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585  
Tel. +39 06.420.31.61 - Fax +39 06.48912336  
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati **come da testo**

Oggetto: Ministero dell'Interno – Lettera – Circolare del 20/07/07 prot. n. P902/4122 sott. 55 del Ministero dell'Interno – “Chiarimenti punto 5 allegato D.M. 9 marzo 2007”.

Ai Signori Presidenti  
dei Consigli dei Collegi  
dei Geometri

Ai Signori Presidenti  
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori  
Consiglieri Nazionali


Al Geom. Fausto Savoldi  
Presidente Cassa Italiana di Previdenza e  
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

**LORO SEDI**

Per opportuna conoscenza, si invia copia della lettera-circolare del 20/07/2007 prot. n. P902/4122 sott. 55 del Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi) che fornisce chiarimenti sul punto 5 “Criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco” dell'Allegato al D.M. 9 marzo 2007 avente per oggetto “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Si ricorda che il D.M. in argomento è stato già inviato da questo Consiglio con lettera-circolare del 9 maggio 2007 prot. n. 4361.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Geom. Piero Panunzi)



L/AC



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P902/4122 sott. 55

Roma, 20 LUG. 2007

## LETTERA - CIRCOLARE

**AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** D.M. 9 marzo 2007 "criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco". Chiarimenti al punto 5 dell'allegato.-

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in merito alla corretta applicazione del D.M. 9 marzo 2007 agli elementi di copertura; in particolare viene richiesto se i componenti che sono annoverati fra gli elementi di completamento del fabbricato e nei quali rientrano, oltre che i lucernari, le finestre e simili, anche i componenti leggeri di copertura, debbano rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco stabilite dal predetto decreto.

Poiché tali componenti edilizi non partecipano alla stabilità dell'edificio e non sostengono altre strutture, ma svolgono la funzione di separazione tra lo spazio costruito e l'ambiente esterno, si chiarisce che non debbono possedere specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, ivi comprese quelle stabilite dal punto 5, capoverso 6 dell'allegato al D.M. 9 marzo 2007 per gli elementi strutturali secondari. Si ritiene comunque che, in relazione al loro peso e dimensioni, debbano essere assunti i necessari accorgimenti affinché l'eventuale loro crollo non determini un significativo rischio per gli occupanti ed i soccorritori e non comprometta la capacità portante di altre parti della struttura e l'efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione, nonché di impianti di protezione attiva antincendio.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
CAPO DEL C.N.V.F.  
(Mazzini)

