

MODALITA OPERATIVE DI INSTALLAZIONE	CONDIZIONI DA RISPETTARE		REGIME URBANISTICO /EDILIZIO		Linee Guida	Parere CQ
	Potenza	Ulteriori condizioni				
1. Impianti fotovoltaici al servizio di edifici aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi - la superficie dell'impianto non deve essere superiore al quella del tetto su cui viene realizzato, in regime di scambio sul posto.	//	-	COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3 D.LGS.115/2008 (assimilabile alla CIL di cui all'art. 6 commi 2 e 3 del DPR n. 380/2001)	Art. 22.6 RUE comma 1 lettera c)	Punto 12.1 lettera a) i. e ii.	
2. Impianti fotovoltaici al servizio di edifici aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi - la superficie dell'impianto non deve essere superiore al quella del tetto su cui viene realizzato, in regime di scambio sul posto	//	Nel caso di edifici vincolati a riqualificazione e ricomposizione tipologica e ripristino tipologico e di cui alla parte II e dell'art. 136 comma 1 lettera b), lettera c) del D. Lgs 42/2004	DIA			X
3. Impianti fotovoltaici, al servizio di edifici, diversi da quelli di cui sopra, realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze(anche a terra), in regime di scambio sul posto	0-200 kW	-	COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ART. 6 comma 2 lett. a) e d) DPR 380/2001 ¹		Punto 12.1 lettera b) i.	
4. Impianti fotovoltaici collocati sugli edifici - la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati, non limitati al regime di scambio sul posto	Fino a 1 Mw	-	DIA		Punto 12.2 lettera a) i.	

¹ La norma del DPR prevede l'assoggettabilità a CIL anche per i pannelli solari termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici.

MODALITA OPERATIVE DI INSTALLAZIONE	CONDIZIONI DA RISPETTARE		REGIME URBANISTICO /EDILIZIO		Linee Guida	Parere CQ
	Potenza	Ulteriori condizioni				
5. Impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui ai punti 1, 2, 3, 4 a terra o su edifici o loro pertinenze, o su altre strutture o manufatti, non limitati al regime di scambio sul posto	Inferiore a 20kW		DIA		Punto 12.2 lettera b)	
6. Impianti diversi da quelli di cui ai punti 1, 2, 3, 4 a terra o su edifici o loro pertinenze, o su altre strutture o manufatti, non limitati al regime di scambio sul posto	da 20 kW a 1 Mw	se non necessitano della acquisizione di altre autorizzazioni	PdC			X
7. Impianti diversi da quelli di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 a terra o su edifici o loro pertinenze, o su altre strutture o manufatti, non limitati al regime di scambio sul posto	da 20 kW a 1 Mw se necessitano di altre autorizzazioni; Oltre 1 Mw	Oltre 1 MW sono sempre soggetti a procedura di Screening e VIA	Autorizzazione unica di competenza provinciale Autorizzazione unica regionale se superiori a 50MW			
8. Opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse			Stesso titolo abilitativo previsto per gli impianti sui quali si interviene		Punto 11.5	

