



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Bologna, data del protocollo

All. n. 2

Ai Sigg.ri Prefetti della Regione
Emilia Romagna

OGGETTO: Verifica sismica di tribune provvisorie, torri audio/video, palchi per spettacoli ed altri manufatti realizzati con strutture metalliche modulari. Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Parere.

Con l'acclusa nota, prot. n. 1393 del 2 aprile u.s., attese le novità introdotte con il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 - recante "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni", questa Prefettura, ai fini delle valutazioni di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nel decidere il rilascio del parere di agibilità di singoli eventi, ha posto un quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo chiarimenti sulla tipologia di strutture temporanee in uso nel corso dei suddetti eventi da sottoporre a verifica sismica.

In particolare, si riteneva necessario acquisire un'interpretazione autentica del combinato disposto di due disposizioni del paragrafo 2.4.1 del D.M. in argomento, che recitano rispettivamente "*Le verifiche sismiche di opere di tipo 1 (costruzioni temporanee e provvisorie) o in fase di costruzione possono omettersi quando il progetto preveda che tale condizioni permanga per meno di 2 anni*" e "*Non sono da considerarsi temporanee le costruzioni o pari di esse che possono essere smantellate con l'intento di essere riutilizzate*".

Al riguardo, in riscontro alla nota della Scrivente indicata in premessa, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il parere prot. n. 4836 del 29.05.2019, che per opportuna informazione si allega in copia.

IL PREFETTO

(Impresa)